

Spett.le
COMUNE DI CORTE FRANCA
Alla c.a. U.T.C. - ing. Marino

protocollo.comune.cortefranca@pec.regione.lombardia.it

Rovato - Rif. int. ATP/PRR/SP/sp

**Oggetto: convocazione della seconda Conferenza di VAS relativa alla revisione generale del P.G.T.
Conferma parere preliminare**

In riferimento alla vostra comunicazione prot. 10820 del 31/07/2024 in merito a quanto in oggetto, visionati i documenti messi a disposizione, con la presente confermiamo quanto già indicato nella nostra prot. 23061 del 01/03/2023, allegata alla presente.

In particolare, Vi rammentiamo che per servire gli ATR/ATP/PdC e in generale nuovi piani di lottizzazione, potrebbero rendersi necessari rifacimenti/potenziamenti ed estendimenti delle condotte esistenti.

Vi segnaliamo altresì che in merito all'ATP 3 (SP XI Rovato – Iseo, area ex Vela) l'angolo nord/est del comparto ricade parzialmente nell'area di rispetto del pozzo comunale denominato "Pozzo Bracchi" e pertanto i nuovi collettori fognari, sia di acque bianche che acque nere, dovranno essere realizzati secondo quanto previsto nell'Allegato 1 "Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto" di cui al D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 (punto 3.1).

Ai fini della conferenza, fissata per il giorno 04/09 p.v., Vi comunichiamo che non parteciperemo, ma nel contempo si richiede che la presente comunicazione sia messa a verbale.

Per eventuali chiarimenti siete pregati di contattare la geom. Piva dell'ufficio tecnico al n° 030-7714618.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

Ing. Mauro Olivieri
Mauro Olivieri

All.to: c.s.d.

